



Вытяжной зонт 1600x1000 мм  
 h-2000 мм от уровня пола  
 Поз. 16

Согласовано

Примечания:

1. Вытяжные зонты присоединяются к системе вытяжной вентиляции
2. Рекомендованная высота нижней точки вытяжного зонта 2000 мм.
3. Над всеми тепловыми позициями и оборудованием с большим выделением тепла и пара необходимо устанавливать вытяжные зонты.

Условные обозначения

- 10 – № технологического оборудования в соответствии со спецификацией
-  – Вытяжной зонт

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Технологическое решение производственной части точки быстрого питания				Стадия	Лист	Листов
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Р
Планировочное решение размещения точек подключения вытяжных зонтов									